

## **Midlertidig overnatting**

Overnatting i skoler, barnehager, forsamlingslokaler og andre bygninger som ikke er beregnet for overnatting, regnes som en unormal risiko etter brannvernlovens § 7 og forebyggende-forskriftens § 3-6. Det skal da gjelde sikkerhetsregler og krav som både utleier og leietager må følge. Nedenfor er angitt retningslinjer for krav ved overnatting. **Utleier må vurdere om disse er tilstrekkelige, og om nødvendig supplere dem eller utarbeide egne regler.** Ved behov diskuteres reglene med brannvesenet.

### **KRAV TIL UTLEIER**

- Bygningen skal være bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Bruken skal være slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt (forebyggendeforskriftens §§ 2-1 og 2-2). I bygninger hvor brannvesenet fører tilsyn, skal avvik og anmerkninger påpekt i tilsynsrapporter og annen korrespondanse fra brannvesenet være rettet.
- I trebygninger tillates overnatting bare i etasjer med to utganger direkte til bakkeplan.
- I alle rom for overnatting og i rømningsveier skal det minimum være røykvarslere.
- Utleier stiller krav til vaktordning. I utgangspunktet regnes følgende antall vakter pr. bygning (pr. etasje der det overnattes i flere etasjer) der det er røykvarslere:  
En nattevakt for inntil 40 personer, to nattevakter for inntil 75 personer. I bygninger med automatisk alarmanlegg kan persontallene økes til henholdsvis 75 og 200.
- Lederne for de grupper som overnatter og nattvakter skal vises rundt og gjøres kjent med rømningsveier, slokkemateriell, samlingsplass, byggets branninstrukser og varslings-rutiner. Om nødvendig må instrukser suppleres for å dekke overnatting.
- Utleier skal påse at meldeskjema fylles ut og sendes Hedmark 110-sentral senest fem dager i forveien. Bruk vedlagte eller tilsvarende skjema.

### **KRAV TIL LEIETAGER**

- Det skal ikke være flere personer på rommene enn det som er forsvarlig. Det beregnes min 3 kvm.pr. person.
- Alle rømningsveier fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og oversiktlige.
- Dører i rømningsvei (også ytterdør) skal være ulåst. De kan låses dersom låsen har innvending vrider. Lyset i rømningsveier skal være tent.
- Så lenge noen sover i bygningen skal det være våkne, voksne nattevakter der. Antallet fremgår av utleiers instrukser. Vaktene skal regelmessig kontrollere alle deler av bygget som brukes til overnatting. De skal spesielt påse at forbudet mot røyking og åpen ild overholdes. Fremmede vises bort.
- Nattevaktene skal være utstyrt med lommelykt og mobiltelefon. Vakter i forskjellige bygninger eller etasjer skal ha samband på mobiltelefon eller på annen hensiktsmessig måte. De skal kjenne nødnumrene til brann, politi og helse og til utleiers representant.
- De som overnatter skal gjøres kjent med rømningsveier, slokkemateriell, samlingsplass, byggets branninstrukser og varslingsrutiner.

**MELDING OM OVERNATTING**  
ved skoler og andre midlertidige overnattingssteder

Ved \_\_\_\_\_ (veiadresse og kommune)  
 \_\_\_\_\_ (skolens/bygningens navn)  
 vil \_\_\_\_\_ (leietager)  
 overnatte i tiden \_\_\_\_\_ (datoer), i alt \_\_\_\_\_ netter

Bygning / etasje	Varsling *)	Persontall	Antall vakter
<b>Sum</b>			

\*) AO = Automatisk brannvarsling med overføring til brannvesenet  
 AI = Automatisk, intern brannvarsling  
 R = Røykvarslere

	Navn	Telefon
Utleiers ansvarlige:		
Stedfortreder:		
Leietagers ansvarlige:		
Vaktansvarlig:		
Merknader:		

Jeg er kjent med regler for midlertidig overnatting og med instruks for overnattingsstedet.

Underskrift leietager: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

**Sendes:** Hedmark 110-sentral, Kirkeveien 75, 2409 Elverum  
**Faks: 62 41 12 34** Telefon: 62 43 32 20  
 E-post: [brann.vakt@mhbr.no](mailto:brann.vakt@mhbr.no)

Telefon lokalt brannvesen utenom normal arbeidstid: 41 47 19 71

**Intern behandling:** Faks fra 110-sentralen leveres overbefalsvakt. Utrykningsleder informeres over sambandet ved brannmelding.